



T o r r e n t e M o i o n e

S E R B A T O I					
Rif.	Ø (m)	h (m)	Vol. (m³)	TIPO	PRODOTTO
TK-1	20,60	15,00	5.000	Verticale Tetto fisso	Gasolio autotrazione
TK-2	20,60	15,00	5.000	Verticale Tetto fisso	Acque reflue
TK-3	20,60	15,00	5.000	Verticale Tetto fisso	Gasolio da riscaldamento
TK-4	20,60	15,00	5.000	Verticale Tetto fisso	Gasolio da riscaldamento
TK-5	29,00	15,00	10.000	Verticale Tetto fisso	Gasolio autotrazione
TK-17	22,00	15,00	5.800	Tetto galleggiante	Benzina (senza piomba)
TK-18	22,00	15,00	5.800	Tetto galleggiante	Benzina (senza piomba)
TK-19	8,30	12,40	516	Tetto galleggiante int.	Gasolio autotrazione (ex biocarburante)
TK-20	8,30	12,40	516	Tetto galleggiante int.	Gasolio autotrazione (ex biocarburante)
RA-1	7,30	7,20	300	Verticale Tetto fisso	Acqua antincendio
RA-2	16,00	16,00	3.000	Verticale Aperto	Acqua antincendio
AR	7,00	8,20	300	Verticale Tetto fisso	Acque reflue
A	3,00	5,00	30	Orizzontale fuori terra	Asservito all'oleodotto
B	3,00	5,00	30	Orizzontale fuori terra	Asservito all'oleodotto
D	1,43	6,25	10	Orizzontale interrato	Gasolio
E	1,27	1,32	1	Orizzontale interrato	Gasolio
F	1,27	1,32	1	Orizzontale interrato	Gasolio
V1	1,80	5,70	11	Orizzontale fuori terra	Gasolio riscaldamento
V2	1,50	4,50	6	Orizzontale fuori terra	Gasolio autotrazione
V3	1,50	4,50	6	Orizzontale fuori terra	Benzina (senza piomba)
V4	0,90	2,00	2	Verticale fuori terra	Asservito a guardia idraulica
V5	2,56	6,62	30	Orizzontale interrato	Additivo
V6	2,56	6,62	30	Orizzontale interrato	Additivo
V7	2,56	6,62	30	Orizzontale interrato	Additivo
V8	2,56	6,62	30	Orizzontale interrato	Additivo
V9	1,68	3,68	7,5	Orizzontale interrato	Asservito al V.R.U.
V10	1,08	1,25	1,25	Verticale fuori terra	Denaturante
V11	1,30	3,65	4,5	Orizzontale fuori terra	Additivo
V12	1,70	4,25	9,0	Orizzontale fuori terra	Additivo
V13	1,95	5,10	14,3	Orizzontale interrato	Additivo

N.B. I DATI SERBATOI RIPORTATI SULLA LEGENDA, SONO QUELLI DI COSTRUZIONE; EVENTUALI VARIAZIONI E/O MODIFICHE VENUTESI A CREARE SUCCESSIVAMENTE, SONO RIPORTATE SULLA TABELLA DI CALIBRAZIONE IN POSSESSO DELLA DIREZIONE DEPOSITO.

**LOCALI e ATTREZZATURE**

Rif.	DENOMINAZIONE
1	Palazzina uffici
2	Infermeria
3	Cabina elettrica ESSO
4	Tettoia parcheggio personale ESSO
5	Corsie di carico
6	Box materiali
7	Sala pompe benzine
8	Sala pompe gasoli
9	Servizi igienici
10	Impianto trattamento acque reflue
11	Pozzo n.3
12	Sala pompe antincendio
13	Pozzo n.2
14	Pozzo n.1
15	Tettoia arrivo oleodotto
16	Cabina elettrica ENEL
17	Unità di recupero vapori
18	Locale caldaia
19	Locale archivio
20	Box archivio
21	Park auto personale esterno
22	Fossa ex misura campione
23	Magazzino
24	Spogliatoio
25	Laboratorio
26	Guardiania
27	Baia di scarico biocarburante
28	Sala pompe biocarburante
29	Locale schiumagena
30	Servizi igienici autisti e contrattori
31	Area rifiuti pericolosi
32	Area deposito materiali
33	Area rifiuti non pericolosi
34	Area box contrattori
35	Tabellone chiamata autobotti
36	Vasca di raccolta spillaggi

Rev.	Data	Descrizione	Ditto	Redatto	Approvato
15	Agosto 2023	AGGIORN. PER REALIZZAZIONE PROGETTO 02.10640 NEW GREENS ADDITION	PS Senio & Cantù	PS Senio & Cantù	E.I.
14	Febbraio 2020	AGGIORNAMENTO GENERALE	PS Senio & Cantù	PS Senio & Cantù	E.I.
13	04.06.2019	AGGIORN. PER REALIZZAZIONE PROGETTO 02.10562 SYNERDY	Expertise	Expertise	Expertise
12	28.02.2018	AGGIORN. PER REALIZZAZIONE PROGETTO ARTIC AGO DESUTTELENOX	Expertise	Expertise	Expertise
11	10.07.2017	AGGIORN. PER REALIZZAZIONE PROGETTO 02.10521 ADATTAZIONE HD	Expertise	Expertise	Expertise
10	04.03.2016	AGGIORNAMENTO PER INSERIMENTO AREE VARE ZONA CONTRATTORI	T.P.S. Eng.	T.P.S. Eng.	T.P.S. Eng.
9	30.09.2015	AGGIORNAMENTO PER REALIZZAZIONE PRJ 02.10471 AGRICULTURAL DIESEL	T.P.S. Eng.	T.P.S. Eng.	T.P.S. Eng.
8	30.01.2015	AGGIORNAMENTO PER REALIZZAZIONE PRJ 02.10380 TUBEL	T.P.S. s.r.l.	T.P.S. s.r.l.	T.P.S. s.r.l.
7	10.09.2013	AGGIORNAMENTO PER REALIZZAZIONE PRJ 02.10199 URU ASSELUACY	T.P.S. s.r.l.	T.P.S. s.r.l.	T.P.S. s.r.l.
6	03.04.2013	AGGIORNAMENTO PER REALIZZAZIONE PRJ 02.10184 BIOETHANOL PRJ 02.10310 RISK ASSESSMENT	T.P.S. s.r.l.	ORVELLARI	VALLETO
5	14.09.2010	AGGIORNAMENTO PER REALIZZAZIONE RICERCA TK 1-5 E ASSEGNAZIONE SPALE POMPE GASOLI - A/R 02.10170	T.P.S. s.r.l.	VRONE	VALLETO
4	05.10.2007	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO GENERALE DEL DEPOSITO	T.P.S. s.r.l.	VRONE	PENNACCHIOU
3	19.03.2007	AGGIORNAMENTO PER REALIZZAZIONE CORSA BOTTOM LOADING NR E POTENZIAMENTO BRACCI CORSE NT + N4 - A/R 02.10122	T.P.S. s.r.l.	VRONE	PENNACCHIOU
2	13.05.2002	AGGIORNAMENTO NUOVA CORSA BOTTOM NT11 - A/R 415174 -	T.P.S. s.r.l.	BAIGUERA	PENNACCHIOU
1	23.11.1998	AGGIORNAMENTO NUOVA SALA POMPE GASOLI - A/R 415064 -	T.P.S. s.r.l.	BAIGUERA	PENNACCHIOU
0	15.04.1998	EMISSIONE PER VOLUME MASTER N° 0	T.P.S. s.r.l.	BAIGUERA	PENNACCHIOU

**ESSO ITALIANA S.r.l.**  
 Deposito di CHIVASSO

PLANIMETRIA GENERALE

1:500

Scale: 1 2 3 4 5 6 7 8  
 Moduli: 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 8,00 16,00 32,00

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

AG UNL