

LEGENDA

- TUBAZIONI ACQUA ANTINCENDIO FUORI TERRA

TUBAZIONI ACQUA ANTINCENDIO INTERRATA

TUBAZIONI ACQUA-SCHIUMA FUORI TERRA

TUBAZIONI ACQUA-SCHIUMA INTERRATE

TUBAZIONE INTERRATA PER APPROVVIGIONAMENTO ACQUA DA POZZI

IDRANTE SOPRASUOLO CON 2 ATTACCHI UNI 45 E 1 UNI 70 CASSETTA CON MANICHETTA DA 20 m. CON ATTACCO UNI 45 E LANCIA ANTINCENDIO

PRESA IDRANTE UNI 45 CON MANICHETTA 20 m. UNI 45

DOCCIA DI SICUREZZA

LAVAGGIO DEGLI OCCHI

NASPO

AUTOClave

MONITORE CARRELLATO ANTINCENDIO
- E

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE QUANTITA' N°51

E<sub>CO2</sub>

ESTINTORE PORTATILE A CO<sub>2</sub> QUANTITA' N°8

E

ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE QUANTITA' N°2

E<sub>CO2</sub>

ESTINTORE CARRELLATO A CO<sub>2</sub> QUANTITA' N°3

UGELLO SCHIUMOGENO

VERSATORE SCHIUMOGENO

UGELLO A LAMA PER ACQUA DI RAFFREDDAMENTO

ORGANO DI SEZIONAMENTO MOTORIZZATO

ORGANO DI SEZIONAMENTO MANUALE

SERBATOI

| Rif.  | Ø (m) | h (m) | Vol. (m³) | TIPO                    | PRODOTTO                                |
|-------|-------|-------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------|
| TK-1  | 20,60 | 15,00 | 5.000     | Verticale Tetto fisso   | Gasolio autotrazione                    |
| TK-2  | 20,60 | 15,00 | 5.000     | Verticale Tetto fisso   | Acque reflue                            |
| TK-3  | 20,60 | 15,00 | 5.000     | Verticale Tetto fisso   | Gasolio da riscaldamento                |
| TK-4  | 20,60 | 15,00 | 5.000     | Verticale Tetto fisso   | Gasolio da riscaldamento                |
| TK-5  | 29,00 | 15,00 | 10.000    | Verticale Tetto fisso   | Gasolio autotrazione                    |
| TK-17 | 22,00 | 15,00 | 5.800     | Tetto galleggiante      | Benzina (senza piombo)                  |
| TK-18 | 22,00 | 15,00 | 5.800     | Tetto galleggiante      | Benzina (senza piombo)                  |
| TK-19 | 8,30  | 12,40 | 516       | Tetto galleggiante int. | Gasolio autotrazione (ex biocarburante) |
| TK-20 | 8,30  | 12,40 | 516       | Tetto galleggiante int. | Gasolio autotrazione (ex biocarburante) |
| RA-1  | 7,30  | 7,20  | 300       | Verticale Tetto fisso   | Acqua antincendio                       |
| RA-2  | 16,00 | 16,00 | 3.000     | Verticale Aperto        | Acqua antincendio                       |
| AR    | 7,00  | 8,20  | 300       | Verticale Tetto fisso   | Acque reflue                            |
| A     | 3,00  | 5,00  | 30        | Orizzontale fuori terra | Asservito all'oleodotto                 |
| B     | 3,00  | 5,00  | 30        | Orizzontale fuori terra | Asservito all'oleodotto                 |
| D     | 1,43  | 6,25  | 10        | Orizzontale interrato   | Gasolio                                 |
| E     | 1,27  | 1,32  | 1         | Orizzontale interrato   | Gasolio                                 |
| F     | 1,27  | 1,32  | 1         | Orizzontale interrato   | Gasolio                                 |
| V1    | 1,80  | 5,70  | 11        | Orizzontale fuori terra | Gasolio riscaldamento                   |
| V2    | 1,50  | 4,50  | 6         | Orizzontale fuori terra | Gasolio autotrazione                    |
| V3    | 1,50  | 4,50  | 6         | Orizzontale fuori terra | Benzina (senza piombo)                  |
| V4    | 0,90  | 2,00  | 2         | Verticale fuori terra   | Asservito a guardia idraulica           |
| V5    | 2,56  | 6,62  | 30        | Orizzontale interrato   | Additivo                                |
| V6    | 2,56  | 6,62  | 30        | Orizzontale interrato   | Additivo                                |
| V7    | 2,56  | 6,62  | 30        | Orizzontale interrato   | Additivo                                |
| V8    | 2,56  | 6,62  | 30        | Orizzontale interrato   | Gasolio Agricolo                        |
| V9    | 1,68  | 3,68  | 7,5       | Orizzontale interrato   | Asservito al V.R.U.                     |
| V10   | 1,08  | 1,25  | 1,25      | Verticale fuori terra   | Denaturante                             |
| V11   | 1,30  | 3,65  | 4,5       | Orizzontale fuori terra | Additivo                                |
| V12   | 1,70  | 4,25  | 9,0       | Orizzontale fuori terra | Additivo                                |
| V13   | 1,95  | 5,10  | 14,3      | Orizzontale interrato   | Additivo                                |

N.B. I DATI SERBATOI RIPORTATI SULLA LEGENDA, SONO QUELLI DI COSTRUZIONE; EVENTUALI VARIAZIONI E/O MODIFICHE VENUTESI A CREARE SUCCESSIVAMENTE, SONO RIPORTATE SULLA TABELLA DI CALIBRAZIONE IN POSSESSO DELLA DIREZIONE DEPOSITO.

|      |               |                                                                                                 |                       |                       |               |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 20   | Dicembre 2023 | AGGIORNAMENTO PER CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE                                                  | IPS Service & Control | IPS Service & Control | ESE           |
| 19   | Agosto 2023   | AGGIORN. PER REALIZZAZIONE PROGETTO B2.10640 NEW GRADES ADDITISATION                            | IPS Service & Control | IPS Service & Control | E.I.          |
| 18   | gennaio 2021  | NUOVO SISTEMA DI ADDITIVAZIONE IPD19 & IPB19 PRIMA EMISSIONE                                    | SB SEEC               | SEF                   | IM            |
| 17   | MAGGIO 2020   | EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO GENERALE CON IDENTIFICAZIONE CE                                     | IPS Service & Control | IPS Service & Control | E.I.          |
| 16   | 30.01.2015    | AGGIORNAMENTO PER REALIZZAZIONE PRJ B2.10380 TL/BL                                              | T.P.S. s.r.l.         | T.P.S. s.r.l.         | T.P.S. s.r.l. |
| 15   | 04.09.2013    | AGGIORNAMENTO PROGETTO VRU ADEQUACY PRJ B2.10199                                                | T.P.S. s.r.l.         | ROSSI                 | VALLERO       |
| 14   | 03.04.2013    | EMISSIONE PER REALIZZAZIONE PRJ B2.10184 BIOETHANOL PRJ B2.10310 RISK ASSESSMENT                | T.P.S. s.r.l.         | CRIVELLARI            | VALLERO       |
| 13   | 14.09.2010    | AGGIORNAMENTO PER REALIZZAZIONE RICIRCOLI TK 1-5 E ADEGUAMENTO SALA POMPE GASOLI - A/R B2.10170 | T.P.S. s.r.l.         | VIRONE                | VALLERO       |
| 12   | 07.05.2008    | EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO GENERALE DEL DEPOSITO                                               | T.P.S. s.r.l.         | T.P.S. s.r.l.         | T.P.S. s.r.l. |
| 0    | 02.12.1993    | EMISSIONE PER ARCHIVIO MASTER                                                                   | G.S.T. s.o.s.         | BAIGUERA              | PENNACCHIOLI  |
| REV. | DATA          | DESCRIZIONE                                                                                     | DITTA                 | CONTR.                | APPROVATO     |

ESE S.r.l.  
Deposito di CHIVASSO

SCALA: 1:500  
FILE DWG:  
MASTER\12197-7H  
DISEGNO No:  
121-97 7-H

PERCORSO TUBAZIONI  
RETE ANTINCENDIO

A TERMINE DELLE VICENTI LEGGI QUESTO DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO AD ALTRE PERSONE O DITTA SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA ESE S.r.l.